

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

**WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Wymianę kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj*” – oznaczenie sprawy ZP-17-19-DTO, wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią:

Treść pytania:

„Proszę o podanie obciążeń (w kW) obecnych i planowanych (w przypadku planowanych zmian) dla budynków nr 26 oraz 49 w związku z przetargiem ZP-17-19-DTO WIŁ.”

Odpowiedź:

Aktualne obciążenie budynku nr 26 wynosi 52 kW; planuje się zwiększenie pobieranej mocy do 80 kW.

Aktualne obciążenie budynku nr 49 wynosi 18 kW; planuje się zwiększenie pobieranej mocy do 30 kW.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.