

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj” – oznaczenie sprawy ZP-17-19-DTO, wpłynęły zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Treść pytania 1:

„Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w zakresie wymaganych zdolności zawodowych, tj.:

1. Proszę potwierdzić, że funkcję kierownika budowy ma pełnić osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a nie osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby funkcje objęte wymogiem posiadania uprawnień dozoru (D) oraz eksploatacji (E) lub kierownika budowy może pełnić ta sama osoba?”

Odpowiedź:

Funkcję kierownika budowy powinna obejmować osoba ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Zamawiający dopuszcza aby kierownikiem budowy oraz osobą funkcyjną ze stosownymi uprawnieniami do wykonania zadania była ta sama osoba.

Treść pytania 2:

„Czy zamawiający dopuszcza zmiany w WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO PKT. 2.1 PODPUNKT 1. „ Wykonać zasilanie”

Na:

- wykonanie zasilania do budynków nr 26, 49 bezpośrednio ze stacji transformatorowej (z wewnętrznej instalacji odbiorcy – „ za pomiarem „) po zamontowaniu na tablicy głównej 2 sztuk rozłączników RBK -2, 400 A ,wykonaniu połączeń z szynami zasilającymi niskiego napięcia, podłączaniu kabli odpływowych do złącz kablowych usytuowanych na budynkach nr 26, 49.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Jednocześnie, Wojskowy Instytut Łączności działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

Zamawiający zmienia treść:

- SIWZ, Rozdziału V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ust. 1 pkt 2) ppkt b) tiret drugi, na zapis:

„^a co najmniej **1 osobą**, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami odrębnymi .”

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego siedzibie.